

Feuchtkugeltemperatur



Relative Luftfeuchtigkeit [%]	Lufttemperatur [°C]															
	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
100	-10,0	-9,0	-8,0	-7,0	-6,0	-5,0	-4,0	-3,0	-2,0	-1,0	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
90	-10,3	-9,3	-8,4	-7,4	-6,4	-5,4	-4,5	-3,5	-2,5	-1,6	-0,6	0,4	1,4	2,3	3,3	4,3
80	-10,6	-9,7	-8,7	-7,8	-6,8	-5,9	-4,9	-4,0	-3,1	-2,1	-1,2	-0,3	0,7	1,6	2,6	3,5
70	-11,0	-10,0	-9,1	-8,2	-7,3	-6,3	-5,4	-4,5	-3,6	-2,7	-1,8	-0,9	0,0	0,9	1,8	2,7
60	-11,3	-10,4	-9,5	-8,6	-7,7	-6,8	-5,9	-5,0	-4,2	-3,3	-2,4	-1,5	-0,7	0,2	1,0	1,9
50	-11,6	-10,7	-9,9	-9,0	-8,1	-7,3	-6,4	-5,6	-4,7	-3,9	-3,0	-2,2	-1,4	-0,6	0,3	1,1
40	-12,0	-11,1	-10,2	-9,4	-8,6	-7,7	-6,9	-6,1	-5,3	-4,5	-3,7	-2,9	-2,1	-1,3	-0,5	0,3
30	-12,3	-11,5	-10,6	-9,8	-9,0	-8,2	-7,4	-6,6	-5,8	-5,1	-4,3	-3,6	-2,8	-2,1	-1,3	-0,6
20	-12,6	-11,8	-11,0	-10,2	-9,5	-8,7	-7,9	-7,2	-6,4	-5,7	-5,0	-4,3	-3,5	-2,8	-2,1	-1,5
10	-13,0	-12,2	-11,4	-10,7	-9,9	-9,2	-8,4	-7,7	-7,0	-6,3	-5,6	-5,0	-4,3	-3,6	-3,0	-2,3